



見積NO. 030-K-1172
 形式 PF-24CC-3.00
 寸法 F=2700W×3600D
 床仕様 F=標準ウオークイン仕様(樹脂ベース60H)【標準パネル】
 扉種類 F=845W×1846H 片開き扉(右ヒンジ) 1枚
 結合方式 F=コーチボルト
 面材 F=内面:カラー鋼板(一般材) 外面:カラー鋼板(一般材)
 オプション F=【新】樹脂スノコ 25H 3坪
 F=圧力調整弁 (100mm.PF用) 2個
 F=LED庫内灯(スイッチなし) 2個
 F=▲標準庫内灯40W 付風不要(スイッチ要) 1個
 パネル割は製作時変更になる場合があります。
 3坪以下の場合は庫内灯40W(スイッチ付)を含みます
 コメント 庫内床排水無し。



株式会社 OSMIC 〒103-0025 東京都中央区茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル TEL 03-6667-0312 FAX 03-6667-0314	訂正	図番	日付	尺度	工事名	オスミック茨城 高糖度トマト選果設備設置工事 プレハブ冷凍庫 平面図・立面図 (3坪タイプ)	殿 P.
	備考	製図	設計	承認	図面寸法 A3		